

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО «АЭСАТ ЭЛЕКТРИК»

_____ П.В. Криксин

« ____ » _____ 2019

ПРИМЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на обслуживание системы электроснабжения

Системы, входящие в объем обслуживания:

1. Устройства релейной защиты и автоматики
2. Система телемеханики
3. РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ, силовые трансформаторы
4. АСКУЭ.

Базовый набор работ по обслуживанию:

№	Название работы	ТНПА	Периодичность
1.	Плановые осмотры, тестовый контроль, проверка сообщений и архива журнала электронных устройств	ТКП 181 п.5.3.57, 5.3.61, В.2.2.1	1 раз в месяц
2.	Контроль годности и испытания средств защиты	ТКП 181 п.4.1.13	1 раз в 6 месяцев
3.	Тестовый контроль АВР, РЗА	ТКП 181 В.2.3.12	1 раз в 6 месяцев
4.	Проверка корректности работы АСКУЭ: УСПД и счетчиков, программного обеспечения	СТП 09110.35.126 - 09 СТБ 2096-2010	1 раз в месяц
5.	Взаимодействие с надзорными органами, устранение замечаний (Энергосбыт, Электрические сети, Энергонадзор)	--	По мере необходимости
6.	Актуализация схем, инструкций, журналов	ТКП 181 4.3.16	1 раз в месяц
7.	Подготовка объекта к ОЗП	ТКП 181 п.4.3.1,	1 раз в год
8.	Оперативные переключения	ТКП 181 п.4.1.13	По мере необходимости
9.	Устранение сбоев и нарушений в работе АСКУЭ, РЗА, ТЛМ	--	По мере необходимости
10.	Уборка помещений РУ 10 и 0,4 кВ вакуумным способом	ТКП 181 п.5.3.14	1 раз в год
11.	Консультационная и экспертная поддержка	--	По мере необходимости